ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Аппарат для заморозки труб REMS Frigo 2

Краткая инструкция к аппарату для заморозки труб REMS Frigo 2: подготовка, установка замораживающих головок, работа с ледяными пробками и оттаивание.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Выключите циркуляционные насосы — вода в трубе не должна двигаться. Дайте воде отопления остыть до комнатной температуры.
- Очистите трубу в местах заморозки от краски, ржавчины и грязи; деформированные трубы заморозить нельзя.
- Установите агрегат вертикально на ровную поверхность со свободным доступом воздуха; температура окружающей среды — +10…+32 °C.

2. Установка головок

- Для труб Ø 15–35 мм (¼″–1″) головки ставятся прямо на трубу; для меньших и больших труб используйте соответствующие вставки.
- Закрепите обе головки ремнями по обе стороны от места ремонта; заморозка идёт быстрее, если штуцер шланга направлен вверх.
- Закрепите на головках цифровые термометры.

3. Заморозка и работа

- Подключите агрегат к розетке 230 В (во влажных местах — через УЗО 30 мА) и включите.
- Смочите трубу у головок водой из распылителя — на трубе образуется слой льда, и заморозка идёт быстрее.
- Когда ледяные пробки образовались (стальная труба ¾″ — около 9 мин), вскройте систему и выполните ремонт. Агрегат должен работать всё время ремонта.

4. Советы

- Перед вскрытием проверьте пробку: слегка ослабьте соединение — если вода не идёт, можно продолжать.
- После работы выключите агрегат и дайте головкам оттаять самим; не сбивайте и не отрывайте их от трубы.
- Удлинитель до 10 м — не менее 1,5 мм², 10–30 м — 2,5 мм².

5. Безопасность и уход

- Не замораживайте трубы с текущей или горячей водой и не работайте с газовыми трубами.
- Не касайтесь замёрзших головок голыми руками — используйте перчатки.
- Переносите агрегат только вертикально; не перегибайте и не пережимайте шланги.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.
- Верните аппарат с чистыми и сухими головками и смотанными шлангами.

Составлено по инструкциям производителя REMS.
Полное руководство производителя: www.rems.de.