ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Измеритель качества воздуха TESTO 440 dP с зондом CO_2 (Bluetooth)



Краткая инструкция к комплекту testo 440 dP с зондом CO_2 (Bluetooth): подготовка, измерение качества воздуха в помещении и протоколы.

1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте батарейки в приборе (3 × AA) и в зонде (4 × AA).
- Включите зонд и прибор — зонд подключается по Bluetooth (до 20 м).

2. Измерение в помещении

- В меню прибора выберите измерение CO_2 / качества воздуха.
- Поставьте зонд на настольную подставку в середине помещения, на высоте примерно 1–1,5 м, подальше от окон, дверей, вентиляционных решёток и дыхания людей.
- После включения дайте зонду несколько минут адаптироваться к температуре помещения, пока показания не стабилизируются.

3. Длительный замер и сохранение

- Чтобы увидеть, как меняется уровень CO_2 в течение дня, включите длительное измерение с нужным интервалом.
- Сохраните результат как протокол с названием помещения; переносите протоколы на компьютер по USB-кабелю.
- Встроенным датчиком дифференциального давления можно измерить и перепад на фильтрах: подключите трубки к «+» и «–» и перед измерением обнулите датчик.

4. Советы

- Свежий наружный воздух содержит около 400–450 ppm CO_2; в хорошо проветриваемых помещениях уровень обычно остаётся ниже 1000 ppm.
- Измеряйте, когда в помещении есть люди, — в пустой комнате уровень CO_2 будет низким.

5. Безопасность и уход

- Не используйте зонд в условиях конденсации и не дышите прямо на датчик.
- Берегите зонд от воды и ударов; переносите зонд и прибор в кейсе.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.