ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaisa plūsmas mērītājs TESTO 420

Īsa instrukcija gaisa daudzuma uztvērējam testo 420: salikšana, mērīšana pie restēm un protokols lietotnē.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju (AA) uzlādes līmeni mērinstrumentā.
- Salieciet rāmi un uztvērēju 610 × 610 mm un uzstādiet mērinstrumentu pamatnē; uztvērējam jābūt pilnīgi izstieptam.
- Ja vēlaties protokolu viedtālrunī, instalējiet testo Smart lietotni un ieslēdziet Bluetooth.

2. Mērīšana

- Ieslēdziet ierīci un izvēlieties tilpuma plūsmas mērījumu un mērvienību.
- Piespiediet uztvērēju pie restes vai difuzora tā, lai tas pilnībā pārklātu izplūdi bez spraugām.
- Pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas; displeju var pagriezt, lai to būtu ērti nolasīt.

3. Saglabāšana un protokols

- Saglabājiet rezultātu ierīcē vai lietotnē un pievienojiet mērpunkta nosaukumu.
- Lietotnē var uzreiz sagatavot un nosūtīt mērījumu protokolu.
- Mērinstrumentu var noņemt un izmantot atsevišķi diferenciālā spiediena mērījumiem.

4. Padomi

- Virpuļdifuzoriem iebūvētais plūsmas taisngriezis nodrošina precīzāku rezultātu — neizņemiet to.
- Mēriet pie stabila ventilācijas režīma, ar aizvērtām durvīm un logiem.
- Uztvērēju ērti pārvadāt ar komplekta ratiņiem.

5. Drošība un kopšana

- Strādājot uz kāpnēm, ievērojiet darba drošību augstumā.
- Pēc darba izjauciet rāmi un ielieciet somā; nelociet stieņus.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.