ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Балометр TESTO 420

Краткая инструкция к балометру testo 420: сборка, измерение на решётках и протокол в приложении.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд батареек AA в приборе.
- Соберите раму и колпак 610 × 610 мм и установите прибор в основание; колпак должен быть полностью натянут.
- Если нужен протокол в смартфоне, установите приложение testo Smart и включите Bluetooth.

2. Измерение

- Включите прибор и выберите измерение объёмного расхода и единицы.
- Прижмите колпак к решётке или диффузору так, чтобы он полностью закрывал выход без щелей.
- Дождитесь стабильного показания; дисплей можно повернуть для удобства.

3. Сохранение и протокол

- Сохраните результат в приборе или приложении и добавьте название точки измерения.
- В приложении можно сразу подготовить и отправить протокол измерений.
- Прибор можно снять и использовать отдельно для измерения дифференциального давления.

4. Советы

- Для вихревых диффузоров встроенный выпрямитель потока даёт более точный результат — не вынимайте его.
- Измеряйте при стабильной работе вентиляции, с закрытыми дверями и окнами.
- Колпак удобно перевозить на тележке из комплекта.

5. Безопасность и уход

- Работая на лестнице, соблюдайте правила работы на высоте.
- После работы разберите раму и уложите в сумку; не гните стойки.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.