ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Mērinstruments TESTO 440 dP ar 16 mm spārniņu zondi (Bluetooth)

Īsa instrukcija testo 440 dP komplektam ar 16 mm spārniņu zondi (Bluetooth): sagatavošana, mērīšana un protokoli.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni ierīcē (3 × AA) un zondē (4 × AA).
- Ieslēdziet zondi un ierīci — zonde savienojas ar ierīci pa Bluetooth (līdz 20 m).

2. Mērīšana gaisa vadā

- Ierīces izvēlnē izvēlieties tilpuma plūsmas mērījumu un ievadiet kanāla formu un izmērus.
- Ievadiet zondi kanālā caur mērīšanas atveri; ievērojiet plūsmas virziena atzīmi uz zondes galviņas.
- Mēriet vairākos punktos pa kanāla šķērsgriezumu — ierīce aprēķina vidējo ātrumu un plūsmu.

3. Diferenciālais spiediens

- Ar iebūvēto diferenciālā spiediena sensoru var izmērīt spiediena kritumu uz filtriem un iekārtām: pievienojiet šļūtenītes pie “+” un “–” un pirms mērījuma nonullējiet sensoru.

4. Saglabāšana

- Saglabājiet rezultātu kā protokolu ar mērpunkta nosaukumu.
- Protokolus pārnesiet uz datoru ar USB kabeli.

5. Padomi

- Teleskopu izvelciet tik, cik vajag, un turiet zondi perpendikulāri plūsmai.
- Mēriet taisnā kanāla posmā, tālāk no līkumiem un vārstiem.

6. Drošība un kopšana

- Sargājiet spārniņu no triecieniem un nepūtiet to ar saspiestu gaisu.
- Zondes un ierīci transportējiet somā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

7. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.