ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TESTO 440 dP ar 100 mm spārniņu zondi (Bluetooth) un piltuvēm testovent 417

Īsa instrukcija testo 440 dP komplektam ar 100 mm spārniņu zondi (Bluetooth) un piltuvēm: sagatavošana, mērīšana un protokoli.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni ierīcē (3 × AA) un zondē (4 × AA).
- Ieslēdziet zondi un ierīci — zonde savienojas ar ierīci pa Bluetooth (līdz 20 m).

2. Mērīšana ar piltuvi

- Piestipriniet zondi piltuvei ar komplekta turētāju: apaļo Ø 200 mm — šķīvjvārstiem, kvadrātveida 330 × 330 mm — restēm.
- Ierīces izvēlnē izvēlieties piltuves tilpuma plūsmas mērījumu un izmantoto piltuvi.
- Piespiediet piltuvi pie izplūdes tā, lai viss gaiss iet caur piltuvi, un pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas.

3. Diferenciālais spiediens

- Ar iebūvēto diferenciālā spiediena sensoru var izmērīt spiediena kritumu uz filtriem un iekārtām: pievienojiet šļūtenītes pie “+” un “–” un pirms mērījuma nonullējiet sensoru.

4. Saglabāšana

- Saglabājiet rezultātu kā protokolu ar mērpunkta nosaukumu.
- Protokolus pārnesiet uz datoru ar USB kabeli.

5. Padomi

- Piltuve noder restēm līdz apmēram 300 × 300 mm; lielākām izmantojiet balometru (piemēram, testo 420).
- Mēriet pie stabila ventilācijas režīma.

6. Drošība un kopšana

- Sargājiet spārniņu no triecieniem un nepūtiet to ar saspiestu gaisu.
- Zondes un ierīci transportējiet somā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

7. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja testo SE & Co. KGaA instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.testo.com.